

АКТ № \_\_\_\_\_

от «12» апреля 2017г.

Договор №7349

составлен представителями: ПТС ОАО «ДГК» инж. Фесенко В.А.


абонента (ведомственная принадлежность, должность, ФИО)

ТСЖ «Столетие 100В»Адрес принимаемого потребителя Пр. 100 лет Владивостоку, 100В

Выполненные мероприятия согласно представленного плана работ по подготовке к ОЗП: \_\_\_\_\_

1. Предъявлена гидроневматическая промывка системы ГВС.2. Система ГВС гидравлические испытания на 7 кгс/см<sup>2</sup> выдержала.

Представитель ПТС АО «ДГК» \_\_\_\_\_

инж. Фесенко В.А. 2796-020

(подпись, ФИО, телефон)

Представитель абонента \_\_\_\_\_

(подпись, ФИО, телефон)

Прим. Разрешением к приему тепловой энергии от ПТС АО «ДГК» не является

