

Акционерное общество
«Дальневосточная Генерирующая Компания» филиал «Приморская Генерация» структурное
подразделение
филиал «Приморские тепловые сети»

АКТ № _____

Договор №7349

от «19-22» мая 2017 г.

составлен представителями: ПТС ОАО «ДГК» *инж. Фесенко В.А.*

абонента (ведомственная принадлежность, должность, ФИО)

ТСЖ «Столетие 100В»

Адрес принимаемого потребителя *Пр. 100 лет Владивостоку. 100В*

Выполненные мероприятия согласно представленного плана работ по подготовке к ОЗП: _____

- 1. Предъявлена гидропневматическая промывка системы центрального отопления.*
- 2. Система центрального отопления гидравлические испытания на 6 кгс/см² выдержала.*
- 3. Тепловой узел гидравлические испытания на 10 кгс/см² выдержал.*
- 4. Теплотрасса гидравлические испытания выдержала*

Представитель ПТС АО «ДГК»



инж. Фесенко В.А. 2796-020

(подпись, ФИО, телефон)

Представитель абонента _____

(подпись, ФИО, телефон)

Прим. Разрешением к приему тепловой энергии от ПТС АО «ДГК» не является