

Акционерное общество  
«Дальневосточная Генерирующая Компания» филиал «Приморская Генерация» структурное  
подразделение  
филиал «Приморские тепловые сети»  
г. Владивосток, ул. Западная, 29. ☎2-432-001, ☎2-400-383

АКТ № \_\_\_\_\_

от «19/22» сентябрь 2016 г.

Договор №7349

составлен представителями: ПТС ОАО «ДГК» инж. Фесенко В.А.

абонента (ведомственная принадлежность, должность, ФИО)

ТСЖ «Столетие 100В»

Адрес принимаемого потребителя Пр. 100 лет Владивостоку, 100В

Выполненные мероприятия согласно представленного плана работ по подготовке к ОЗП: \_\_\_\_\_

1. Предъявлена гидроневматическая промывка системы центрального отопления.
2. Система центрального отопления гидравлические испытания на 6 кгс/см<sup>2</sup>
3. Тепловой узел гидравлические испытания на 10 кгс/см<sup>2</sup> выдержал.
4. Теплотрасса гидравлические испытания выдержала.

Представитель ПТС АО «ДГК» \_\_\_\_\_

инж. Фесенко В.А. 2796-020

(подпись, ФИО, телефон)

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Василий Игорь Юрьевич +7 902 484112

(подпись, ФИО, телефон)

Прим. Разрешением к приему тепловой энергии от ПТС АО «ДГК» не является