

ТСЖ "Столетие 100В"
Пр. 100-летия Владивостока, 100В



21 марта 2018г.

Предписание


Составлено инженером тепловой инспекции АО «ДГК» филиал «ПГ» СП «ПТС» Фесенко В.А., председателя ТСЖ "Столетие 100В" Бабин И.Ю., на предмет обследования системы горячего водоснабжения жилого дома по адр. Пр. 100-летия Владивостока, 100В.

Для обследования системы горячего водоснабжения жилого дома Вам необходимо до 04.04.18года:

1. Предоставить проектную документацию системы ГВС дома.
2. Предъявить систему ГВС дома в соответствии с согласованной проектной документацией.
3. На подающих трубопроводах системы ГВС в верхних зонах установить недостающее оборудование КИП.
4. Выполнить регулировку РД горячего водоснабжения.

Инж. 2й кат тепловой инспекции СП ПТС фил. «ПГ» АО «ДГК»   Фесенко В.А.

Председателя ТСЖ "Столетие 100В" _____

 Бабин И.Ю