

**РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001,
Тел.: 222-89-68 Факс (423) 222-95-93,
E-mail: ggtn49@vladivostok**

**ПРЕДПИСАНИЕ
Об устранении выявленных нарушений
№ П-А74-410**

г. Владивосток

07 июня 2018 г.

Мною, главным государственным инспектором Дальневосточного управления Ростехнадзора по Приморскому краю Осипенко О.В. на основании акта проверки от 07.06.2018 № А-А74-410, проведенной в отношении ТСЖ «Столетие 100 В»: 690069, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостока, 100 В

предписываю устранить:

№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	При нахождении в шахте нескольких лифтов между движущимися частями различных лифтов не установлена перегородка, начинающаяся от пола приямка или от нижней точки перемещения кабины, противовеса или уравнивающего устройства кабины и заканчиваться не ниже чем 2500 мм над уровнем пола нижней этажной площадки.	ст. 5 технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011); п. 5.2.9 ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты Общие требования безопасности при эксплуатации».	В срок до 05.07.2018

2.	Лифты не оборудованы средствами для подключения к двусторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне.	п. 1.14 Приложения № 1 технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);	В срок до 22.06.2018
----	--	--	----------------------

Устранение выявленных нарушений и выполнение мер по устранению выявленных нарушений являются обязательными.

В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения юридическое лицо имеет право в течение 15-дневного срока, со дня получения настоящего предписания в письменной форме представить в Дальневосточное управление Ростехнадзора по Приморскому краю возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении пунктов предписания по истечении установленных сроков с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 165, каб. № 519.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания, лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание от 07 июня 2018 г. составлено на 3-х страницах в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:


Главный государственный инспектор _____ О.В. Осипенко



подпись

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания № П-А74-410 от 07.06.2018 на руки получен.

Председатель правления _____



подпись

И.Ю. Бабин