

Разрешение № 7349

на включение тепловой энергии в отопительный период 2019/2020гг.

Наименование абонента: ТСЖ. Станетие 100 В
Адрес: юридический - г. Влад-к. 100лет Кн-ку, 100 В
включаемого объекта (ов) - щ. 100лет В-щ, 100 В.

1. Отметка Владивостокского отделения теплосбыта (ул. Западная, 29)

отдел по работе с потребителями:

- наличие заключенного договора теплоснабжения (к. 23) договор заключен

Ковалева И.О. И.О. подпись «16» 08 2019 г.

перечень объектов абонента (Приложение №2 к договору) прилагается

- выполнение условий договора в части оплаты (к. 21)

Задолженность за тепловую энергию по состоянию на 16.08.19 составляла 0,00
Соч. Жилот. Фонд Бадина И.О. И.О. подпись «16» 08 2019 г.

- наличие и работоспособность приборов учета (к. 22)

Установлен 16.08.2019г. Бадина И.О. И.О. подпись прим.

2. Техническая готовность систем теплоснабжения

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, состояние утепления здания, помещений ЦТП, ИТП:

выпол. содн. гр. Кешишвили И.О. И.О. подпись прим.

- состояние трубопроводов тепловой сети, принадлежащих абоненту

удовл. 23.07.19 Кешишвили И.О. И.О. подпись прим.

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

удовл. 23.07.19 Кешишвили И.О. И.О. подпись прим.

- наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов

сод. 25.07.19 Кешишвили И.О. И.О. подпись прим.

- работоспособность защиты систем теплоснабжения

проб. 25.07.19 Кешишвили И.О. И.О. подпись прим.

- наличие паспортов, принципиальных схем, инструкций по эксплуатации и соответствие их действительности

сод. 19.08.19 Кешишвили И.О. И.О. подпись прим.

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

нет. 25.07.19 Кешишвили И.О. И.О. подпись прим.

- промывка и проверка на плотность систем, оборудования (в открытой системе - дезинфекция)

выпол. 23.07.19 Кешишвили И.О. И.О. подпись прим.


- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов

установл. 25.07.19 Кешишвили И.О. И.О. подпись прим.

3. Отметка договорной группы (к. 213) о наличии акта разграничения к договору энергоснабжения

Присоединен к. 25 от 21.08.2018г. Иванов «26» 08 2019 г.

Нач. ОРсП Горашко Р.Н. тел: 2796-149 «26» 08 2019 г.



Потребитель предупреждает:

- Начало отопительного сезона определяется постановлением главы администрации г. Владивостока.
- Если у потребителя отсутствуют пломбы на тепловых задвижках теплового узла или системах теплоснабжения, то он считается включенным, с начала отопительного сезона согласно постановлению главы администрации.
- При наличии пломб, включение потребителя позже начала отопительного сезона, определенного главой администрации, осуществляется только по заявке потребителя в сетевой район по тел. _____

Представитель потребителя Бадина И.О. тел.: 2781120

Бадина И.О. И.О. подпись Ф.И.О.