

Разрешение № 4349

на включение тепловой энергии в отопительный период 2017/2018гг.

Наименование абонента: ЖСМ, Стелетис 120 В
 Адрес: юридический - 690069, ЖК, 2-Высшая, ул. Молодежная, 120 В
 включаемого объекта (ов) - _____

1. Отметка Владивостокского отделения теплосбыта (ул. Западная, 29)

• договорной отдел (к.23) (о наличии заключенного договора теплоснабжения)

Иванов Иван Иванович Иванов И.И. «И.И.»

 Фамилия И.О. подпись

перечень объектов абонента (Приложение №2 к договору) прилагается

• отдел по работе с потребителями (к. 21) (о выполнении условий договора в части оплаты)

Задолженность за тепловую энергию по состоянию на «01» 09 2017 г. составляла 15949,54 руб.
16182,05 Степченко Е. В. / Степченко «20» 09 2017 г.

 оплата по договору Фамилия И.О. подпись



2. Техническая готовность систем теплоснабжения

• выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, состояние утепления зданий, помещений ЦТП, ИТП:

выполн. 19.05.17 Иванов И.И. _____ прим.
 (выполнен / не выполнен) № и дата акта Фамилия И.О. инспектора подпись

• состояние трубопроводов тепловой сети, принадлежащих абоненту

удовл. 19.05.17 Иванов И.И. _____ прим.
 (удовл. / не удовл.) № и дата акта Фамилия И.О. инспектора подпись

• состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

удовл. 19.05.17 Иванов И.И. _____ прим.
 (удовл. / не удовл.) № и дата акта Фамилия И.О. инспектора подпись

• наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов

соотв. 19.05.17 Иванов И.И. _____ прим.
 (соответствие № и дата акта Фамилия И.О. инспектора подпись
 требованиям НТД)

• работоспособность защиты систем теплоснабжения

н.б. 19.05.17 Иванов И.И. _____ прим.
 (проверена / не проверена) № и дата акта Фамилия И.О. инспектора подпись

• наличие паспортов, принципиальных схем, инструкций по эксплуатации и соответствие их действительности

соотв. 19.05.17 Иванов И.И. _____ отм. согласования
 (соответ. / не соответств.) № и дата акта Фамилия И.О. инспектора подпись

• отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

нет 19.05.17 Иванов И.И. _____ прим.
 (нет) № и дата акта Фамилия И.О. инспектора подпись

• промывка и проверка на плотность систем оборудования (в открытой системе - дезинфекция)

выполн. 17.05.17 Иванов И.И. _____ прим.
 (выпол. / не выпол.) № и дата акта Фамилия И.О. инспектора подпись

• наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов

н.б. н.б. Иванов И.И. _____ прим.
 (установл. / не установл.) № и дата акта Фамилия И.О. инспектора подпись

3. Отметка группы средств учета (к.105) о наличии и работоспособности приборов учета

установл. 28.09.17 Шаламова _____ прим.
 (установл. / не установл.) № и дата акта Фамилия И.О. инспектора подпись

4. Отметка службы режимов (к.210) о предоставлении копии паспорта теплового пункта и акта соответствия

Иванов И.И. Иванов И.И. «28» 09 2017 г.

5. Отметка договорной группы (к.213) о наличии акта разграничения к договору энергоснабжения

13.01.2017 Иванов И.И. Иванов И.И. «4» 10 2017 г.

Нач. ОРсП

Иванов И.И.
 М.П. _____
 подпись

Горашко Р.Н. тел: 2400-910

«04» 10 2017 г.

Потребитель предупрежден:

- Начало отопительного сезона определяется постановлением главы администрации г. Владивостока.
- Если у потребителя отсутствуют пломбы на головных задвижках теплового узла или системах теплоснабжения, то он считается включенным, с начала отопительного сезона, согласно постановлению главы администрации.
- При наличии пломб, включение потребителя позже начала отопительного сезона, определенного главой администрации, осуществляется только по заявке потребителя в сетевой район по тел. _____

Представитель потребителя

Иванов И.И. Бабич И.И. Иванов И.И. Иванов И.И. _____
 подпись Ф.И.О. _____
 тел.: 278120